

INSTALLATION INSTRUCTIONS / NOTICE DE MONTAGE



WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ, UNDERSTAND, and FOLLOW these instructions before installing the equipment.

LIRE, COMPRENDRE ET SUIVRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE équipement.

WARNING

EN

Disconnect the Electrical supply power at the service panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury or death. Only qualified electricians should install this fixture and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and all local codes and ordinances.

Ensure that only proper tools, materials, and equipment are used to complete the installation before attempting the installation.

AVERTISSEMENT

FR

Débranchez l'alimentation de l'alimentation électrique au panneau de service (de fusible ou de disjoncteur) . Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves ou la mort . Seul un électricien qualifié doit installer cet appareil et l'installation doit être conforme au code électrique canadien Partie I et tous les codes et règlements locaux.

S'assurer que seuls les outils , les matériaux et l'équipement approprié est utilisé pour terminer l'installation avant de tenter l'installation

SAFETY

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Do not let power cords touch hot surfaces.
- Do not mount near gas or electric heaters.
- Equipment should be mounted in locations and at heights where unauthorized personnel will not readily subject it to tampering.
- Do not use this equipment for anything other than its intended purpose.
- Servicing this equipment should be performed by qualified service personnel.
- Save these instructions for future reference.

SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation des équipements électriques , des précautions de base doivent toujours être observées, y compris ce qui suit:

- Ne laissez pas les cordons d'alimentation toucher les surfaces chaudes.
- Ne pas monter à proximité de gaz ou de radiateurs électriques.
- L'équipement doit être monté dans des endroits et à des hauteurs où le personnel non autorisé ne sera pas facilement sous réserve de l'altération.
- Ne pas utiliser cet équipement pour autre chose que sa destination.
- Entretien de cet équipement doit être effectuée par un personnel qualifié.
- Conservez ces instructions pour référence future.

INSTALLATION INSTRUCTIONS / NOTICE DE MONTAGE

MODEL INFO


- Polycarbonate, UV stabilized housing with conduit entries at either end.
- All hardware is rust proof.
- Clear polycarbonate, UV stabilized lens that is tightly secured to housing with polycarbonate clips. Spare clips are provided with each unit.
- Aluminum heat sink is held in place with metal clips for ease of installation.
- 120-277 volt driver.
- Each unit comes with quick disconnects.
- For ceiling, surface or pendant mount.
- Operating temperature -40 to 40 degrees C.
- IP65
- 5 year warranty
- Meets LM-79, LM80

INFOS SUR LE MODÈLE

- Polycarbonate , stabilisé aux UV logements avec des entrées de conduits à chaque extrémité.
- Tout le matériel est la preuve de la rouille.
- Polycarbonate transparent , stabilisé aux UV lentille qui est solidement fixé à un logement avec des clips de polycarbonate . Pièces clips sont fournis avec chaque unite.
- Aluminium dissipateur de chaleur est maintenue en place par des clips métalliques pour faciliter l'installation.
- Conducteur 120-277 volts.
- Chaque appareil est livré avec des raccords rapides.
- Pour plafond, surface ou pendentif montage.
- Température de fonctionnement -40 à 40 degrés C.
- IP65
- 5 ans de garantie.
- Satisfait LM- 79, LM80.

PRODUCT CONTENTS


CONTENU DU PRODUIT



INSTALLATION INSTRUCTIONS / NOTICE DE MONTAGE

MOUNTING

1. Turn off AC power from source
2. Fix the stainless steel hook brackets to the ceiling at 36 inches center to center, using the screws provided. Make sure to use the proper anchors depending on the type of ceiling.
3. Attach the back housing to the stainless steel hook brackets.
4. Run AC power source of rated voltage wires into cord grip connector supplied or use sealed conduit and connectors with suitable type flexible cable, water resistant and heat (min. 90°C) 300V voltage (configured for 120V, 277V) and 600V voltage (configured for 347V), 0.170" to 0.450" diameter. Make sure you have enough wire length to reach the disconnect means inside the unit.
5. Connect the AC line voltage to the disconnect plugs. Line to black wire and Neutral to the white wire. Ground goes to the green wire attached to the gear tray as shown on Figure 2. Input AC voltage is indicated on the unit.
6. Snap the ballast tray to the back housing.
7. Put the lens cover on the back housing and fasten the housing clips.



MONTAGE

1. Couper l'alimentation C.A. non commute.
2. Fixer les deux crochets en acier inoxydable au plafond, à une distance de 36 po. centre à centre, en utilisant les vis. Utiliser le dispositif d'ancrage adéquat selon le type de plafond.
3. Fixer le boîtier aux deux crochets.

Exécutez source d'alimentation de fils de tension nominale dans le connecteur cordon de serrage fourni ou utiliser conduit étanche et connecteurs de type approprié câble flexible, résistant à l'eau et à la chaleur (min. 90 ° C) tension de 300V (configuré pour 120V, 277V) et la tension de 600V (configuré pour 347V), 0,170 " à 0,450 " de diamètre. Assurez-vous que vous avez suffisamment de longueur de câble pour atteindre le sectionneur intérieur de l'appareil.

4. Connecter les fils de tension de la ligne à C.A. aux fils noir et blanc qui joignent le connecteur de débranchement et brancher le fil de mise à la terre au fil vert du luminaire tel que montré sur la Figure 2. La tension d'entrée C.A. est indiquée sur l'unité.
5. Réinstaller la plaque de ballast sur le boîtier en pressant fermement.
6. Mettre le couvercle sur le boîtier et attacher les pinces du boîtier.

Figure 2

